

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2 и НН
ГНЦ ИФВЭ г. Протвино

п.п.	Показатели	Период регулирования (2011 год)				млн. кВтч					
		Всего	ВН	СН1	СН2	абоненты					
						собственные		абоненты			
1.0	Поступление эл. энергии в сеть, всего	317,2500	317,2500		138,8576	25,8287	71,7011	25,8287	241,4097	241,4097	67,1566
1.1	из смежной сети, всего				138,8576	25,8287	71,7011	25,8287			67,1566
	в том числе из сети				138,8576		71,7011				67,1566
	ВН										
	СН1										
	СН2					25,8287					
1.2	от электростанций										
1.3	из сетей ФСК	317,2500	317,2500						241,4097	241,4097	
1.4	из сетей МОЭСК										
1.5	из сетей других организаций										
2.	Потери электроэнергии в сети	12,2885	10,5174		1,7711		0,9145		8,6597	8,0032	0,8566
	то же в %	3,8734	3,3152		1,2755		1,2755		3,6700	3,3152	1,2755
	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды*										
3.	Полезный отпуск из сети	304,9615	167,8750		111,2678	25,8287	44,9578	25,8287	232,5500	166,2500	66,3000
4.	из них:										
4.1.	Собственным абонентам сети										
4.2.	Собственное производство**	72,4115	1,6250		44,9578	25,8287	44,9578	25,8287			
-	Потребители присоединенные к центру питания (п.45)										
-	На генераторном напряжении										
-	Потребителям оптового рынка										
-	В сети других транспортирующих организаций	232,5500	166,2500		66,3000				232,5500	166,2500	66,3000
4.3.	организаций										

Наименование организации	Расшифровка: от сетей других организаций	
	Всего	0,9150
ОАО "Протэл"	0,9150	0,0385

Наименование организации	Сбыт	
	Всего:	

Наименование организации	Расшифровка: в сети других трансп. организаций	
	Всего:	232,5500
ОАО "Калугазэнерго" (другой регион)	50,0000	50,0000
ОАО "Тулаэнерго" (другой регион)	53,6500	53,6500
ОАО "Протэл"	128,9000	62,6000
ОАО "Протэл" (для ГНЦ ИФВЭ)	0,9150	0,0385

Главный инженер ГНЦ ИФВЭ

С.В. ...

